

## LLamado a Concurso

### Datos del Organo o Ente

**Rif:** F000000062

**Denominacion social:** 072 COMISION UNICA FAJA PETROMONAGAS

**Siglas:** NA **Pagina Web:** <http://sistemaintegrado.snc.gob.ve/>

### Llamados a Concurso

**Numero de Proceso:** A-072-25-0066

**Denominacion del proceso:** MANTENIMIENTO MAYOR DEL SISTEMA CONTRA-INCENDIO DEL MEJORADOR DE CRUDO EXTRA PESADO PETROMONAGAS, S.A.

**Fecha de Llamado:** 23/04/2025 **Estatus:** Iniciado

### Descripcion de Contratación:

EL SERVICIO CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL SISTEMA CONTRA-INCENDIO DEL MEJORADOR DE CRUDO EXTRA PESADO PETROMONAGAS S.A. Y CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA , MATERIALES,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

### Lapsos

**Modalidad:** Concurso Abierto **Mecanismo:** Acto único (Art. 78 numeral 1)

**Objeto de Contratación:** Servicio **Acto Público:** 09/05/2025

### Fecha de disponibilidad:

Desde: 24/04/2025 Hasta: 08/05/2025

### Dirección Para Adquisición de Retiro de Pliego

**Hora desde:** 08:30:00 **Hora hasta:** 14:30:00

**Dirección:** CENTRO BAHÍA POZUELO, TORRE C/D, PISO 2, UBICADA EN EL SECTOR VENECIA, AV. NUEVA ESPARTA, CRUCE CON CALLE CERRO SUR, BARCELONA, ESTADO ANZOÁTEGUI .  
Responsable ILSIA MARCANO  
Correo electrónico MARCANOIP@PDVSA.COM

Teléfono Oficina 0281-2807209 .

LOS INTERESADOS DEBEN CONSIGNAR LOS SIGUIENTES RECAUDOS AL MOMENTO DE RETIRAR EL PLIEGO DE CONDICIONES, CON EL DEPÓSITO BANCARIO:

? FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD LAMINADA DE LA PERSONA QUE RETIRARÁ EL PLIEGO

? CARTA DE AUTORIZACIÓN DONDE SE INDIQUE LA PERSONA QUE RETIRARÁ EL PLIEGO Y DONDE SE SEÑALE: NOMBRE COMPLETO, CARGO, DIRECCIÓN DE CORREO, TELÉFONOS Y FAX DE LA PERSONA CONTACTO, A EFECTO DE REALIZAR A LAS NOTIFICACIONES INHERENTES A ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

? FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL.

? TRAER PENDRIVE PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN.

EL COSTO DEL PLIEGO: EQUIVALENTE A 10\$ PAGADEROS EN BS. A LA TASA DEL BCV AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DEL MISMO, EL CUAL DEBERÁ SER DEPOSITADO EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 0102-0402-01-0000064622 A NOMBRE DE PETROMONAGAS, S.A., EN EL BANCO DE VENEZUELA, RIF: J-29556223-3

? EL PLIEGO NO SE ENVIARA VIA CORREO

? EL PLIEGO DEBERA SER RETIRADO EN FISICO.

EL SERVICIO CONSISTE EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL SISTEMA CONTRA-INCENDIO DEL MEJORADOR DE CRUDO EXTRA PESADO PETROMONAGAS, S.A., Y CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

EL ALCANCE SE ENCUENTRA ASOCIADO A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

? SUMINISTRO DE MATERIALES (TUBERÍA, COMPONENTES Y LOS QUE APLIQUEN SEGÚN EL ALCANCE) NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE EL SERVICIO.

? MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y DESPLIEGUE DEL CAMPAMENTO CON TODA LA LOGÍSTICA INVOLUCRADA.

? DESMANTELAR / INSTALAR ACCESORIOS.

? APLICAR PINTURA Y REVESTIMIENTOS EN LA LÍNEA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO, MANIFOLD Y LAVA-OJOS, TANQUE.

? ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS.

? RECTIFICADO DE ASIENTOS DE EMPACADURAS EN JUNTAS BRIDADAS.

? INSTALACIÓN LAVA-OJOS, HIDRANTE, MANIFOLD, VÁLVULAS Y MONITORES DEL SISTEMA.

? PRUEBA HIDROSTÁTICA.

? AJUSTE Y TORQUEADO DE PERNOS DE JUNTAS BRIDADAS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS.

? MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS MECÁNICAS EN SITIO (COMPUERTA, BOLA, ENTRE OTRAS).

? REPLAZO DE LA BANDEJA DE LAVA-OJOS Y BOQUILLA.

? REPLAZO DE LA BANDEJA DE LAVA-OJOS Y BOQUILLA.

? REEMPLAZO DE VÁLVULAS, GUAYAS, CADENAS, TAPAS DE ADAPTADORES Y LAVA-OJOS

? REEMPLAZO DE TUBERÍAS DE DIFERENTES DIÁMETROS.

? APLICAR CALICATA EXPLORATORIA

? REEMPLAZO DE PANEL DE CONTROL ASOCIADO A LA BOMBA

? REEMPLAZO DE VÁLVULA MECÁNICA PRV.

? PRUEBAS FUNCIONALES Y PRUEBAS DE LAZOS

- ? PRUEBAS SAT -SIT DE LOS PANELES DE CONTROL.
- ? INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PANELES DE CONTROL.
- ? ADIESTRAMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.
- ? PRODUCTOS DE INGENIERA DE LOS PANELES DE CONTROL.
- ? MANTENIMIENTO TRANSMISOR.
- ? REEMPLAZO DE MANÓMETROS.
- ? MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LAS LÍNEAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO EN LOS
- ? TANQUE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO.
- ? REMPLAZO DE CÁMARA DE ESPUMA EN LOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS.

---

### Períodos de Aclaratoria

**Fecha Inicio de Aclaratoria:** 25/04/2025      **Fecha Fin de Aclaratoria:** 02/05/2025      **Fecha Tope:** 08/05/2025

---

### Apertura de Sobres

**Fecha de Entrega:** 09/05/2025      **Hora Desde:** 10:30:00

**Lugar de Entrega:** LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEBEN ANUNCIARSE EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO (PLANTA BAJA) Y ESPERAR EN LA RECEPCIÓN, AL LLAMADO DE LA COMISION PARA EL INICIO DEL ACTO PUBLICO.CONCLUIDO EL ACTO DE RECEPCIÓN SE DARÁ INICIO AL ACTO DE APERTURA DE LOS SOBRES CORRESPONDIENTES A LAS MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD Y DOCUMENTOS PARA LA CALIFICACIÓN. EN NINGÚN CASO SE ADMITIRÁN SOBRES DESPUÉS DE CONCLUIDO EL ACTO PÚBLICO DE RECEPCIÓN.

**Dirección:** CENTRO BAHÍA DE POZUELOS, TORRE C/D, PISO 2, SALA DE CONFERENCIA, UBICADA EN EL SECTOR VENECIA, AV. NUEVA ESPARTA, CRUCE CON CALLE CERRO SUR, BARCELONA, ESTADO ANZOÁTEGUI .

**Observaciones:** INFORMACIÓN DEL COSTO DEL PLIEGO:  
COSTO DEL PLIEGO BS. 817,60 / TASA UTILIZADA DEL BCV DE: 81,76 BS/\$ AL 22/04/2025. PUEDEN REALIZAR DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA. NO SE ACEPTARA DINERO EN EFECTIVO.  
DATOS DE LA CUENTA:  
Banco: BANCO DE VENEZUELA  
Tipo de Cuenta: CORRIENTE  
N° de Cuenta: 0102-0402-01-0000064622  
Beneficiario: PETROMONAGAS, S.A.

**Fecha de Impresión:** 24-04-2025 02:36:07